

ИТ : СВЯЗЬ В ДВЖД ТЕХОТДЕЛ

ФАКС NO. : 365117

АТР. 11 2007 12:33 СТР1

СТ:04-402 А В

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 245214

01 APR 2007 12:33 СТР1



Открытое Акционерное общество «Российские
 железные дороги»
 (ОАО «РЖД» филиал
 «Дальневосточная
 железная дорога»)
 ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Генеральному директору
 Помыткину Д.А.

630037, г. Владивосток, Приморского края, ул. 1-я
 Проходная, 44а,
 тел.: 245 - 214, факс: 245 - 214, 25-47-70, 245 - 215

Результаты применения экранирующего комплекта Эп-4(0) в реальных условиях производства работ в устройствах контактной сети под напряжением в течение трех месяцев на районе контактной сети Первая Речка Владивостокской дистанции электроснабжения следующие.

Экранирующий комплект Эп-4(0), используемый как дополнительное средство индивидуальной защиты оказался удобным и эффективным. Использование данного комплекта снижает утомляемость и напряженность работника, за счет отсутствия болевых ощущений и негативных реакций, возникающих в случае слабого прикосновения к проводу при работах без экранирующего комплекта. Комплект также исключает риск для жизни при попадании под наведенное напряжение.

Покрой и удобство при ношении не вызывает нареканий. Желательно в комплекте иметь две-три пары перчаток, так как одна пара подлжит ускоренному износу.

Заместитель начальника дистанции по контактной сети


 Б.И. Козко